

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-455.30/20.1.3-26 від «7» 07 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-р з експлуатації ВБГО:
Макар Віталій Михайлович, Осадчук Уван Уванович
Довган Василь Петрович, Гаврилюк Роман Володимир,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ вул. Герасимівського 50.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік на муфтовому з'єднанні Ø 25.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунено витік на муфтовому з'єднанні.

Вартість: 18178 грн. 75 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар В.М.
Осадчук У.У.
Довган В.П.
Гаврилюк Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

О.Гуц
Гаврилюк

(дата)

Куртук М.М. кв 15
Овус О.М. кв 103
Тимощук Т.Б. кв 107
Козубик Н.В. кв 88
Белух В.І. кв 79
Велюв О.О. кв 80

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Куртук
Овус
Тимощук
Козубик
Белух
Велюв

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

№ 10Ф/100/АТО- 435 .30/20.1.3-26

30/20.1.3-26

Підпис