

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долина
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-44.29/20.1.3-26

від «07» липня 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ
майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович
слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович
слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19-19/а, вул. Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній доступ до ділянок ввідного електропроводу
- 2) Виявлені витіки газу на різдобові з'єднаннях
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати доступ до ділянок ввідного електропроводу в
термін двох тижнів.

Витіки газу на різдобові.

Вартість: 23 974 грн з 5 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Олійник О.Б.
Федорко В.Д.
Дутчак О.І.

З актом ознайомлений:

07.07.2026 р.

07.07.2026 р.

07.07.2026 р.

Пурин О.Г. 07.07.26
Коріб Д.І. 07.07.26
Клиш О.Г. 07.07.26
Богданович О.В. 07.07.26
Ткаченко П.М. 07.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)

07.07.2016 р.

Д-0100 Стефанюк А. Р

Д-045 Олександр О. І

Д-098 Батко М. Д

Д-092 Макар М. І

Д-085 Прищип А. В

Д-037 Захарчук С. І

Д-087 Василь М. М

Д-088 Дубенська В. В

Д-081 Кондрати М. С

Д-079 Новак В. І

Д-034 Димитров Е. І

Д-076 Пашк С. В

Д-039 Попар В. ІО

Д-072 Ромашук В. І

Д-033 Захарчук С. І

Д-068 Кувалда В. А

Д-032 Могуч Р. М

Д-064 Скрипник Т. Б

Д-013 Антонів М. А

Д-062 Короб М. В

Д-07 Димитр М. В

Д-063 Мойсенко В. В

Д-066 Стефанюк Н. Д

Д-054 Ковал М. В

Д-074 Ковал Р. М

Д-049 Юриченко А. С

Д-050 Садара Т. І

Д-046 Короб О. В