

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-⁴⁶⁵ 30/20.1.3-26 від «9» 07 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГ С-Р з експлуатації ВБГО:
Вацула Юрій Романович, Рущак Володимир Іванович,
Довган Василь Петрович, Гавришак Роман Володимирович,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Миколайчука 10А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на експлуатації з'єднанні фаз.
- 2) Виявлено витік на лінійних частин (4 шт).
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки ліквідовано

Вартість: 17083 грн. 62 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вацула Ю.Р.
Рущак В.І.
Довган В.П.
Гавришак Р.В.
Садчук І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

W.B.
Гавришак
Д.І.

(дата)

З актом ознайомлений:





Воронов О.Д.
Золотий В.М.
Домітків Р.В.
Богодзян С.І.
Смирнов І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Д.І.
Д.І.
Д.І.
Д.І.
Д.І.

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам _____

Спірін	О. Ф	кв	7	
Лаврук	Т. Ю.	кв	8	
Кравчук	Н. В	кв	9	
Коню	С. І	кв	3	
Роківський	Л. І	кв	1	
Вулицько	В. В	кв	5	
Насіх	М. М	кв	60	
Томіч	С. В	кв	55	
Готра	А. Я.	кв	51	
Мажик	І. П	кв	44	
Татарин	І. М	кв	41	
Мельникук	І. Р	кв	43	
Бойко	Т. В	кв	54	
Кесяк	М. М	кв	36а	
Олексук	А. І	кв	36	