

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-466.30/20.1.3-26 від « 9 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-Р з експлуатації ВБГО: Вацура Юрій Романович, Ручина Володимир Іванович, Добрян Василь Петрович, Гавколюк Роман Володимир.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Михайличука 170

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витік НГД лічильнику та муртовану з'єднання фаз

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік ліквідовано

Вартість: 12836 грн. 63 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вацура Ю.Р.
Ручина В.І.
Добрян В.П.
Гавколюк Р.В.
Осадчук Ю.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.08.26
[підпис]
Заклеюнок
О.І.

(дата)

З актом ознайомлений:

Вакуленко В.І. кв. 14
Вербова Р.О. кв. 12
Бізн Р.П. кв. 1
Восенченко В.С. кв. 2
Лисаків М.В. кв. 20
Вікторук П.П. кв. 23

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Кеєтчук М.П.

[підписи]

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

	Городи	О. Я	Кв	24	Городи
Звоникова С.		Кв	29		
Шиморова В.		Кв	26		
Сеник М. 17		Кв	22		
Шулятькова Я. А.		Кв	16		
Танерис О. Д.		Кв	21		
Пайник Л. В.		Кв	30		

Микалайчука 17А

[illegible]