

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-470 30/20.1.3-26 від 19 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-Р з Експлуатації ВБГО
Осадчук Юрій Іванович, Довган Василь Петрович,
Гаврилюк Роман Володимирович, Макар Віталій Мисай.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Михайла Шулика 19

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено виник газу на краях ФГО-2мм

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не здійснювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Використано виник газу на краях ФГО-2мм.

Вартість: 2088 грн. 99 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не передбачує.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Осадчук Ю.
Довган В.П.
Гаврилюк Р.В.
Макар В.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

О.Шука
Гаврилюк Р.В.

(дата)

О.Пачук Е.
Довган В.П.
Гаврилюк Р.В.
Макар В.М.
Кученко Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.04
20.04
13.04
12.04
3.04

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано