

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 475.30/20.1.3-26 від «10» 07 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГ С-Р з експлуатації ВБГО: Осадчук Іван Іванович, Довбня Василь Петрович, Гавкалюк Роман Володимирович, Макар Віталій Миколайович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Мулика 35.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу на крани Ø20
- 2) тиск
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлено витік газу на крани Ø20 - тиск.

Вартість: 10342 грн. 24 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не передбачає.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Осадчук І.І.
Довбня В.П.
Гавкалюк Р.В.
Макар В.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Осадчук І.І.
Гавкалюк Р.В.

(дата)

Щербак Л.Г. 42
Савко І.О. 7
Растенюк В.В. 8
Кустов О.О. 1
Савченко Л.М. 2

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Щербак Л.Г. 42
Савко І.О. 7
Растенюк В.В. 8
Кустов О.О. 1
Савченко Л.М. 2

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

ІНСТРУКТАЖ

ІМ'Я

ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ

ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ

ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ

ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ