

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-476 .30/20.1.3-26 від « 10 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ

Коліс Максим Михайлович, Буніч Іван Григорович,
Димурдан Максим Тарасович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 10 д.п. Дубовий

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійс.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 3295 грн. 60 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Коліс М.М.
Буніч І.В.
Димурдан М.Т.

З актом ознайомлений:

Кішкір В.В. №3.
Протас М.В. №5
Павличук Ю.І. 4
Васильків В.П. 9
Остолітук В.І. 15

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.07.2026р. (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.07.2026р. (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано