

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Вигода
(місце складання)

№1ФФ/100/АТО-46.29/20.1.3-26 від «10» липня 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГІ

майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович

слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович

слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). №43, вул. Д.Галицького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввізний розрив в трубопроводі потребує оформлення
- 2) Виявлені витіки газу на різьбових з'єднаннях
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потребують ввізний розрив в трубопроводі в термін однієї місяці
Витіки газу елімінувати

Вартість: 3661 грн 09 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Олійник О.Б.
Федорко В.Д.
Дутчак О.І.

З актом ознайомлений:

10.07.2026 р.
10.07.2026 р.
10.07.2026 р.

Авдунець М.Д. 10.07.26
Зеленчак Я.І. 10.07.26
Боронко О.В. 10.07.26
Тимошенко В.О. 10.07.26
Шестак Л.Ю. 10.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

501 Табачко Т. & др

10.07.26

a/2ليون ف.ع

10.07 26

2019 Оугусто 2.10

10.07.26

5018 Звук В. В

10.07.28

Болы Джугза и Б. Шабук

10. 07. 28

2011 Вигук Е.М

10. 07. 26

№ 12 Кравец А. Д.

10.07.26.