

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 61 .32/20.1.3-26

від « 10 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Служба експлуатації ВБГД

Досвід Сергія Рендзібова, обслуговує Валерій Ресменко

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГД багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24, кв. 23

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вильоти бетону на різьбові з'єднання
- 2) корозія на фреонному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинявся

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано покрити фреонний газопровід
спеціальним газозащитним покриттям до експлуатації

Вартість: 4973,82 грн. Чотири тисячі дев'яност сім гривень та 82 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Досвід С.Р.
Максимов В.В.

824 06.18 06.12
№ 10 А.А.

В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.07.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.07.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)