

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-480_30/20.1.3-26 від «13» 07 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 - 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з експлуат. ВБТО.

Добрян Василь Петрович, Осадчук Іван Іванович,

Монар Виталий Михайлович, Гавришак Роман Володимирович,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 14 Серія 9, 1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на крані ф20мм, на напів ф20мм.

2) крані ф25мм - 3 шт

3) 1-шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на крані ф20мм, на напів крані ф20мм - 2 шт, крані ф25мм - 3 шт

Вартість: 12655 грн. 70 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Добрян В.
Осадчук І.
Монар В.
Гавришак Р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Купець С. М. кв. 28
Олексенко В. М. кв. 25
Лисенко Т. О. кв. 21
Ярошук Р. О. кв. 10
Левий М. І. кв. 11
Роговник Т. Р. кв. 8

(дата)

Купець С. М. кв. 28
Олексенко В. М. кв. 25
Лисенко Т. О. кв. 21
Ярошук Р. О. кв. 10
Левий М. І. кв. 11
Роговник Т. Р. кв. 8
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Осадчук І.
Монар В.
Гавришак Р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

№ ИФ/100/АТО- 490 .30/20.1.3-26

29 апреля №1

[illegible]