

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-492.30/20.1.3-26 від «13» 07 2016-року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕІГ с.р.з експлуат. Д.В.Т.О.

Добрян Василь Павлович; Остапчук Іван Іванович;
Макаш Романій Михайлович; Забалаха Роман Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 14 Серпня, 7, А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на кранах Ø25 мм - 2 шт.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ліквідовано витік газу на кранах Ø25 мм - 2 шт.

Вартість: 9312 грн. 55 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не передбач.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Добрян В.
Макаш Р.
Остапчук І.
Забалаха Р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Місячина І. М. кв. 16
Когут В. М. кв. 15
Деребінко Р. І. кв. 12
Франак Н. В. кв. 4
Костесяк Т. З. кв. 2
Чуко Ю. О. кв. 1

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Куток К. Л. кв 31
Покста А. М. кв 33
Ивантеевич О. П. кв 35
Федорсак О. Г. кв 26
Кузнец Т. Т. кв 22

[Handwritten signatures and initials]