

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-483 30/20.1.3-26 від «13» 07. 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ С-р. з експлуатації В.Б.Т.

Добрян Василь Петрович; Осадчук Іван Іванович;

Матор Віталій Михайлович; Гавришук Роман Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 14. Вереща, І.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік на крані ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік на крані ВБСГ

Вартість: 18924 грн. 95 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Добрян В.
Матор В.
Осадчук І.
Гавришук Р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

[Підпис]
Гавришук Р.

(дата)

Савишак Р.С.к 40
Шарбук Р.К.к 42
Давиденко М.Г.к 41
Сенітук С.В.к 38
Савишак О.І.к 39

Давиденко Р.О.к 30
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]
Давиденко Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Соттар	М. Д	кв	26	М. Д. Соттар.
Мерска	П. П.	кв	25	
Рокитська	О. Б	кв	16	
Мелісова	І. М	кв	13	Мелісова
Процак	О. Ю.	кв	14	
Буняк	І. П	кв	22	
Гайтайчук	М. В	кв	10	
Козак	О. О	кв	12	
Ремарук	П. Д	кв	23	
Чулака	М. О	кв	15	
Русаков	В. І	кв	4	
Карпенюк	І. А	кв	6	
Куксенко	Ю.	кв	1	
Книшук	І. М	кв	2	

№ ІФФ/100/АТО- 493 .30/20.1.3-26

30/20.1.3-26

No

Квартира

Прізвище

Підпис