

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-481_30/20.1.3-26 від « 13 » 04 20 26 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ср з виконанн. В.Д.Т.О.

Ревчан Василь Петрович, Осарчук Іван Іванович
Макар Віталій Михайлович, Гавришук Роман Володимирович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Гуртожиток, 10.А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на 2-х комунікаціях Ø 32 мм,
- 2) крайніх Ø 25 мм - 3 шт
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалися

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на 2-х комунікаціях Ø 32 мм,
крайніх Ø 25 мм - 3 шт

Вартість: 30767 грн. 87 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Ревчан В.
Осарчук І.
Макар В.
Гавришук Р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(дата)

Савчук О.В. кв 181
Найверня Т. Я. кв 183
Курчак Т. Я. кв 182
Будак М. П. кв 183
Грига І. П. кв 184
Грига І. П. кв 184
Грига І. П. кв 184
Грига І. П. кв 184

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Винницька	І	І?	КВ	61	11/3/84
Менушок	А	В	КВ	56	11/3/84
Туркент	С.	А	КВ	57	11/3/84
Василик	А.	М	КВ	50	11/3/84
Тобуляк	Ю.	І.	КВ	51	11/3/84
Котуї	В.	С	КВ	48	11/3/84

Додаток до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ ІФФ/100/АТО- 681 .30/20.1.3-26

Дорницька ЮА

№	Квартира	Прізвище	Підпис
150.		Лукашук Т. М.	
144.		Мороз М. С. В.	
140		Корнеліс Р. В.	
131		Вігмаша.	- " -
132		Вігмаша.	- " -
127		Вігмаша.	- " -
123		Вігмаша.	- " -
104.		Крижанос О. С.	
102.		Клишків Л. Я.	
110.		Гаміцька З. М.	
89.		Кудєв М. Я.	
45.		Дикет. К. Ю.	
18.		Хрещатовий М. Д.	
6.		Аленя.	- " -