

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Болехів  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-50.29/20.1.3-26

від «14» липня 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович слюсар ППВРІГ Федорко Володимир Дмитрович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). №163/а, вул. Д. Галицького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід по території об'єкта будівництва
- 2) Відсутній доступ до ділянок ввільненого газопроводу
- 3) Виявлені витіки газу на різдобовисі з'єднання

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спофранувати ввільнений газопровід в термін одного місяця  
надавати доступ до ділянок ввільненого газопроводу  
в термін двох тижнів. Витіки газу мігвдговати  
Вартість: 2257 грн 93 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олійник О.Б.

Федорко В.Д.

Дутчак О.І.

З актом ознайомлений:

14.07.2026 р

14.07.2026 р

14.07.2026 р

Тор А. П. 14.07.26  
Чикашовський С.В. 14.07.26  
Сиротка Л.Ф. 14.07.26  
Домірова М.М. 14.07.26  
Сенюк М.М. 14.07.26  
Степаненко М.М. 14.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування  
(прізвище, ім'я та по батькові)

газовим обладнанням споживачам газу надано  
(за наявності), підпис замовника)

Хрещко В.Г.  
Тошовська Т.В.

14.07.26

Томашівський

Сумтрумин Т.м

Jul 14.07.28

Линда К. Ю

Deny 14.07.28

Малук Т.С

Maye 14.07.28