

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 513 30/20.1.3-26 від « 15 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГ СР з експлуатації ВБГО:
Макар Віталій Михайлович, Осадчук Убан Убанов,
Довбан Василь Петрович, Гавколюк Роман Володимир,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Мотряки 60

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на шлангову з'єднанні ф25.
- 2) Виявлено витік на лічильнику
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витіки ліквідовано

Вартість: 2823 грн. 0 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Макар В.М.
Осадчук У.У.
Довбан В.П.
Гавколюк Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

[Підпис]
Осадчук
Гавколюк

(дата)

Іваниця Т.Ю. кв. 30
Бабичук Н.П. кв. 23
Григорук А.В.
Кавальчук В.Д.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

ІНСТРУКТАЖ

ІМ'Я

ТА ПО БАТЬКОВІ

ТА ПО БАТЬКОВІ

ПІДПИС

ПІДПИС