

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 70 .32/20.1.3-26

від « 22 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 05.12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Смогар скетунгс ББЛО
Дом Сербій Рендговіч, Максимов Володир Радослав

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28, вул. Пилип

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) випадковий доступ до розподільних з'єднань
- 2) корозія на газовому газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано покрити газовий газопровід
Система газопостачання працює до електрики

Вартість: 24689,99 грн. Додаток до акта перевірки Немає дійсності Від з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067665-1367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Дом Сербій Рендговіч
Максимов Володир

З актом ознайомлений:

М. С. М.
М. С. М.
М. С. М.
М. С. М.
М. С. М.
М. С. М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.07.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.07.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)