

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-63.31/20.1.3-26

від « 23 » липня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГТ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14, вул. Пушкіна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вирини газопроводу потребує фарбування
 - 2) вирини газопроводу необхідно лабелювати
 - 3) вирини виконати доступ до ввального газопроводу
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати вирини газопроводу в термін одного місяця
- зробити лаблі з ввального газопроводу в термін одного місяця
- зробити виконати доступ до ввального газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: чотирнадцять тисяч вісімсот чотирьох грн. 96 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олевич Я.В.
Мещеряков О.К.
Чолій Н.Б.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.07.2026
28.07.2026
23.07.2026

(дата)

З актом ознайомлений:

Кульбаська О.С. №10 23.07.26
Олексюк С.С. №15 23.07.26
Литвин Т.Г. №18 23.07.26
Хури Р.Е. №22 23.07.26
Заулицький Р.Б. №33 23.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)