

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 72 .32/20.1.3-26

від « 24 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сисоар експлуатації ВБГО

Доско Сергій Леонідович, електромастер Векорія Векорієв

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, кв. електро

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вентильний механізм не розбавлений з'єднанням
- 2) корозія на фрезному газопроводі
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано поховити фрезний газопровід
Система газопостачання прийнята до експлуатації

Вартість: 3963,20 грн. Три тисячі дев'яносто шість грн. 20 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Доско С.Л.
Мокшанов В.В.

З актом ознайомлений:

51 / 10.06.2026 Векорія Векорієв 10.06.2026
10.06.2026
10.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.07.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.07.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)