

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Надвірна

(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 468.33/20.1.3-25 від «27» 07 2020 року.

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ ГП ВРІГТ Лінійний Житлово-експлуатаційний підрозділ, с/р з
Олександром Глишом, Володимиром Жуким, Романом Васильовим, Дмитром
Давидом, Васильовим, Володимиром Жуким, Романом Васильовим, Дмитром
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32В, 32Х Небесна Соши

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити),
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження газопроводів газопостачання
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки, Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пошкодження газопроводів газопостачання в перекладі
одного місяця

Вартість: 1 105 грн. 32 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 27.08.20 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Глиш Олександр
Жук Володимир
Жук Роман
Васильов Дмитро
Давид Дмитро
Васильов Дмитро

Жук Роман 32м
Жук Роман 32м

Жук Роман

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)