

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 74 .32/20.1.3-26

від «03» 08 2026 року

Відповідно до договору від «05.12.2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсарі слухач експлуатації ВБТО Денис Сергійович, Максимович Валерій Васильович, Васильович Андрій Ігорович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6, вул. Макаренка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу з'єднань
- 2) керівник фасадного газопроводу
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано навести до ладу фасадний газопровід, а саме газопостачання приладів експлуатації.

Вартість: 3985,94 грн. Три тисячі дев'ятсот вісімдесят п'ять коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-6651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Денис С. [підпис]
Максимович В.В. [підпис]
Васильович А.І. [підпис]

З актом ознайомлений:

С.В. [підпис] В.В. [підпис] В.В. [підпис]
В.В. [підпис] В.В. [підпис] В.В. [підпис]
В.В. [підпис] В.В. [підпис] В.В. [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03.08.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03.08.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)