

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Підгайчики №ІФФ/100/АТО- ВЗ .32/20.1.3-26 від «03» 08 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «05.12.2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ системі експлуатації ВБГО
Домі Сергій Тенядітович, Максимом
Валерій Васильович, Василем Андрій Теткович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19а, вул. Саборна
с. Підгайчики

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на рухових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано поновити функціонування фасадного газо-
проводу. Систему газопостачання придатна до
експлуатації.

Вартість: 3054,79 грн. Три тисячі чотирьох сотень чотирьох коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-6651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Домі С.І.
Максимом В.В.
Василем А.І.

З актом ознайомлений:

Сюм/чр 5 О.Д.
чр 15 С.В.
чр 16 В.В.
чр 14 М.В.
чр 17 В.В.

03.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03.08.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)