

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 75 .32/20.1.3-26

від « 08 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сироті експлуатації ВБТО
Долі Сергій Тимасінович, Максимок Валерій
Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38, вул. Шкрявельська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на рубових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному трубопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 48 99 150 3084

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано неовірити герметизацію фасадного трубопроводу системи газопостачання прикладати до експлуатації

Вартість: 5884,08 грн. П'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотирьох коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-6651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Долі С.І.

Максимок В.В.

З актом ознайомлений:

838

Іванчук І.І.

Іванчук І.І.

Іванчук І.І.

04.08.2026

04.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)