

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долина
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-54.29/20.1.3-26 від «05» серпня 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 вул. Молодіжна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній доступ до ділянок ввісного газопроводу
- 2) Ввісний газопровід потребує оформлення
- 3) Виявлені витіки газу на різьбових з'єднаннях

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати доступ до ввісного газопроводу в термін оформлення
Оформити ввісний газопровід в термін одного місяця
Витіки газу швидко вилатати.

Вартість: 11338,49 грн 37 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Олійник О.Б.
Федорко В.Д.
Дутчак О.І.



05.08.2026 р.
05.08.2026 р.
05.08.2026 р.

З актом ознайомлений:

<u>Клибачка О.М.</u>	<u>05.08.26</u>
<u>Клибачка М.С.</u>	<u>05.08.26</u>
<u>Андрухів Р.Р.</u>	<u>05.08.26</u>
<u>Горюхін М.В.</u>	<u>05.08.26</u>
<u>Писенкова О.М.</u>	<u>05.08.26</u>



(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж	з основ	безпеки	користування	газовим	обладнанням	споживачам	газу	надано
(прізвище,	ім'я		та по батькові		(за наявності),	підпис		замовника)

Д-058 Квасов Д.Д		05.08.26
Д-046 Кравчук В.М		05.08.26
Д-042 Вохменко П.М		05.08.26
Д-08 Максимов В.О		05.08.26
Д-04 Кравчук Н.О		05.08.26
Д-06 Зисманов Р.М		05.08.26
Д-03 Чан Е. Н		05.08.26
Д-018 Ремаренко Л.В		05.08.26
Д-016 Мамитов В.М		05.08.26
Д-030 Тихоно Л.В		05.08.26
Д-036 Шведов С.П		05.08.26
Д-035 Томас В.Е		05.08.26
Л/44 Мельник С.М		05.08.26
Л/21 Худяков В.А		05.08.26