АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия №ІФФ/100/АТО-78.32/20.1.3-26 від «05» 08 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсарі з експлуатації ВБТО Доля Сергій Геннадійович, Максимюк Валерій Васильович, Василик Андрій Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41, вул. Шкрумеляка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витоки на різьбових з'єднаннях
2) корозія на фасадному газопроводі
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Рекомендовано поновити фарбування фасадного газопроводу. Система газопостачання придатна до експлуатації

Вартість: 5997,78 грн. П'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім грн. 78 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження			З актом ознайомлений:		
Доля С.Г.			Б41/ кв21	кв20	
Максимюк В.В.			кв18	кв21	
Василик А.І.			кв17		
	05.08.2026		кв19	05.08.2026	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)