

Служб N 9
 № N 10
 1940 N 3

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Галич
(місце
складання)

№ ІФФ/100/АТО-38.27/10.1.3-26

від «10» серпня 2026 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291, працівником(ами) виконавця робіт Рогатинської дільниці Галицького УЕГГ майстра ВБГО Челядіна Богдана Івановича, слюсаря ВБГО Демковича Петра Васильовича виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Галич вул. Ніни Вівчаренко, 1/а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) з'явилася густка РВК
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виділити гроші на ремонт
розподілу газопроводу

Вартість: тринадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шість грн. 88 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Челядин Б.І.
Демкович П.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.08.2026р
10.08.2026р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Винник	№7
Варенчук	№9
Табак О	№15
Корогод Л А	№16
Григор	№19
Головничук	№22
Борьков	№25
Бреєва	№36
Войнич	№40
Курченко О.І.	№46

(Handwritten signatures and initials)