

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Воїничів
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-74.31/20.1.3-26

від « 11 » серпня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, вул. Незалежності

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виринні газопровід потребує фарбування
 - 2) виринні газопровід пошкоджено кабелем
 - 3) виринні газопровід потребує до відрізання до ввісного газопроводу
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати виринні газопровід в термін одного місяця
- зрізати кабель з виринного газопроводу в термін одного місяця
- зрізати виринний газопровід до ввісного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Фізичної суми соти сорок дев'ять грн. 56 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олевич Я.В.
Мещеряков О.К.
Чолій Н.Б.

11.08.2026

11.08.2026

11.08.2026

З актом ознайомлений:

<u>Рибак О.І. №2</u>	<u>11.08.26</u>
<u>Олійник І.Р. №4</u>	<u>11.08.26</u>
<u>Шуток А.Т. №3</u>	<u>11.08.26</u>
<u>Джус І.С. №1</u>	<u>11.08.26</u>
<u>Бочарко І.Б. №5</u>	<u>11.08.26</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)