

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 82,32/20.1.3-26

від « 11 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ спосади з експлуатації ВБГ
Доня Сергій Тимасюков, Максимук Василь
Васильович Василь Андрій Федоров
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботиз ТО ВБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 165, вул. Карпатська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу з'єднань
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання придатна до експлуатації.

Вартість: 12539,33 грн. Дванадцять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять копійок ³³ ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-6651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений.

Доня С.Т.
Максимук В.В.
Васильович В.А.
11.08.2026

№165 кв.1.
№8 кв.1.
№13 кв.1.
№27 кв.1.
№29
11.08.2026

№6 кв.1.
№16 кв.1.
№20 кв.1.
№30 кв.1.
11.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)