

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 633.30/20.1.3-26 від « 12 » 12 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Макар Віталій Михайлович, Довган Василь Петрович, Гавкалюк Роман Володимирович, Осадчук Іван Іванович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Зеленева 34

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на кранах Ø32 мм - 6 шт.
- 2) на шпилькових з'єднаннях Ø32 мм - 8 шт.
- 3) на кранах Ø20 - 5 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на кранах Ø32 мм - 6 шт.
на шпилькових з'єднаннях Ø32 мм - 8 шт.
на кранах Ø20 - 5 шт.

Вартість: 70 997 грн. 02 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не перевіряє

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар В.М.

Довган В.П.

Гавкалюк Р.В.

Осадчук І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Гуцук С.С. №150 Гуцук

Гуцук С.С. №150

Ромків О.І. №135

Габар І.І. №126

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Квартира	ІПБ	Підпис
120	Зицфра В. І.	
122	Ранушко А. А.	
123	Коренюк О.	
109	Загородова Г. В.	
108	Тимшнік В. В.	
97	Коваленко Т. М.	
89	Логан Р. М.	
88	Рибрій В. В.	
83	Чанура М. О.	
78	Столярченко В. С.	
68	Батєвська О. А.	
56	Геронієво Н. М.	
52	Батмат М. І.	
37	Рзюба Т. В.	
39	Мисолат М. А.	
33	Попомерова Н. С.	
30	Долішчак Р. С.	
28	Мисюк І. С.	
31	Тригубенко Ю. П.	
19	Ромашова О. С.	
12	Олійник М. Б.	
14	Крик О. М.	
10	Гула Т. В.	

№ 1ФФ/100/АТО- 633 .30/20.1.3-26

Адреса будинку: Ю. Шевчука, 34 / 2

[illegible]

№ ИФФ/100/АТО- 633 .30/20.1.3-26

Адреса будинку: Целевська 34к 3

[illegible]

№ ИФФ/100/АТО- 633 .30/20.1.3-26

г.р. Чкалова, 34/4.

[illegible]