

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-641 30/20.1.3-26 від «13» 08 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Довган Василь Петрович,
Гавкалюк Роман Володимирович, Осадчук Іван Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Укр. Перемиськ 27 Б.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік на гуртовому з'єднанні Ø25 (3шт)

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки ліквідовано.

Вартість: 21 324 грн. 38 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Довган В.П.

Гавкалюк Р.В.

Осадчук І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Довган В.П.

Осадчук В.Р.

Запорожський П.К.

Гавкалюк Т.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

[illegible]

№ ИФФ/100/АТО- 641 .30/20.1.3-26

Адреса будинку: 4кр. Перемоги 27Б

[illegible]