АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Галич № ІФФ/100/АТО-43.27/10.1.3-26 від «13» серпня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291, працівником(ами) виконавця робіт Рогатинської дільниці Галицького УЕГГ майстра ВБГО Челядина Богдана Івановича, слюсаря ВБГО Демковича Петра Васильовича виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Бурштин вул. Ольги Басараб,7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Провести чистку ДВК
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було
,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось
,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Відновити захисне покриття фасадного газопроводу

Вартість: вісім тисяч дев'ятсот вісім грн. 20 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Челядин Б.І. 13.08.2026р
Демкович П.В. 13.08.2026р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

Мазуревський № 60
Стефанишин № 58
Полуренчик № 52
Сенчик Т.Я. № 38
Місячний № 31
Мельник № 23
Шуфер № 26
Пульчак № 4
Гичко № 6
Тимків № 1
Верещинський № 3