

К

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долина
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-58.29/20.1.3-26 від «13» серпня 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 115/г вул. Об.іскі

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зв'язний розрив труби під трубою фреонного
- 2) Виявлені витіки газу на роз'єднанні з вентильного
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Слід фреонувати зв'язний розрив труби в термін однократно
Витіки газу між виводами

Вартість: 6178 грн 15 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Олійник О.Б.
Федорко В.Д.
Дутчак О.І.

З актом ознайомлений:

13.08.2026 р.
13.08.2026 р.
13.08.2026 р.

Варенко Т.В. 13.08.26
Васильченко М.Р. 13.08.26
Васильченко М.Б. 13.08.26
Васильченко М.В. 13.08.26
Васильченко В.В. 13.08.26









(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

ШО 16 Кім М. В.		13.08.26
ШО1 Матішак С. С.		13.08.26
ШО4 Марків О. М.		13.08.26
ШО3 Дулик В. М.		13.08.26
ШО5 Дулик П. В.		13.08.26
ШО6 Куцків М. З.		13.08.26
Ш27 Кецман А. О.		13.08.26
Ш34 Білоного О. П.		13.08.26
Ш10 Тричай Ж. М.		13.08.26
Ш7 - Бойків В. О.		13.08.26
ШВ - Огородник Л. П.		13.08.26
Ш20 - Парват М. С.		13.08.26