

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО- 85 .32/20.1.3-26

від « 13 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ Синюсарі з експлуатації ВБГО
Дем'я Сергій Тенісевич, Максим Валерій
Васильович, Василек Андрій Ігоревич
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 65, вул. С. Петлюри

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на підлозі з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подорожувати фасадний газопровід.
Систему газопостачання придати до експлуатації.

Вартість: 3339,36 грн. Три тисячі триста тридцять дев'ять грн 36 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-6651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Василек А.І.
Дем'я С.Т.
Максимчук В.В.

13.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Кв. 10
Кв. 6
Кв. 14
Кв. 22
Кв. 29

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)