

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-647.30/20.1.3-26 від «14» 08 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Гулич Іван Григорович, Онуфрак Максим Тарасович, Іванишин Богдан Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 К1, Європейська (с.Вовчинець)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Протікання на покриві (5 мб.) та мурот. / д'яг. (2 мб.)
- 2) на фасаді.
- 3) Протікання газу у аварійках №: 99; 56; 70.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійс.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновки не вживаються.

Вартість: 22073 грн. 60 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Гулич І.Г.

Онуфрак М.Т.

Іванишин Б.Ю.

З актом ознайомлений:

Савчин В. І. кв. 48

Григорук І. В. кв. 50

Гулич Х. В. кв. 34

Димко В. І. кв. 36

Батиса В. В. кв. 38

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

14.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

14.08.2026

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

[illegible]

Додаток до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
№ ІФФ/100/АТО- 697 .30/20.1.3-26

[illegible]