

Додаток 9

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ОСББ «Елітний квартал»
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Долина, вул. Обліски 117/д
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2011
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	28/0
Дата складання технічного паспорта	14.08.2026 р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	20 м.п – діаметр 50 мм 20 м.п – діаметр 32 мм 15 м.п – діаметр 25 мм
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	60 м.п – діаметр 20 мм
Кількість стояків газових	4
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	20 мм (кульові) – 4 шт 15 мм (кульові) – 28 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	4 12

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 14.08.2026 р. Завершення: 14.08.2026 р.
Виконавець робіт	Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування та перевірка на щільність
Договір на виконання робіт	№ ТИПОВИЙ Дата початку 14.08.2026р. Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Зауважень не виявлено
Герметичності газопроводів	Витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Придатна до експлуатації

Представник виконавця

М-р Олійник О.Б.

14.08.2026р.

С-р Федорко В.Д.

14.08.2026р.

С-р Дутчак О.І.

14.08.2026р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)