

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долина
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-60.29/20.1.3-26

від «17» серпня 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович

слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович

слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 117/г вул. Обліски

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витіки газу на різьбових з'єднаннях

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витіки газу електриковим

Вартість: 13 584 грн 14 коп

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Олійник О.Б.

Федорко В.Д.

Дутчак О.І.

З актом ознайомлений:

17.08.2026 р.

17.08.2026 р.

17.08.2026 р.

Костуха М. А

Крошнін В. І

Зеленя

Лобанюк С. О

Семенишин Л. О

17.08.26

17.08.26

17.08.26

17.08.26

17.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)


(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування
(прізвище, ім'я та по батькові)

газовим обладнанням споживачам газу надано
(за наявності), підпис замовника)

кв 74	Слюсар (матри. В)		17.08.28
кв 80	Зінків Г. м		17.08.28
кв 55	Стефанів Іванів		17.08.28
кв 69	Лаврів Р. м		17.08.28
кв 59	Редко Л. і	конт.	17.08.28
кв 65	Витурмак Н. Г		17.08.28
кв 2	Бонатер І. м		17.08.28
кв 39	Попова О. О		17.08.28
кв 12	Хайрулієв М. Г		17.08.28
кв 11	Сиділев А. Ю		17.08.28
кв 1	Депутат	Ю. Г 	17.08.28
кв 13	Гірний А. С		17.08.28
кв 15	Чулаєв м. Г		17.08.28