

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-666.30/20.1.3-26 від «18» 08 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Фучила Володимир Іванович,
Захарко Григорій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Івано-Франківськ 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбових з'єднаннях ф 32 4 шт.
- 2) Виявлено витік газу на стояку крані ф 32.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на різьбових з'єднаннях ф 32
4 шт.

Ліквідовано витік на крані ф 32.

Вартість: 61 878 грн. 08 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Фучила В.І.

Захарко Г.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Квартира	ПІБ	Підпис
335	Протас Л.О.	
315	Ганник ТГ	
295	Боднар ТП	
208	Яковлев В Ю	
207	Пругло	
241	Водавскова МТ	
235	Волошина	
220	Сабчук ВМ	
260	Луценко МС	
199	Возняк В	
197	Москалик В	
194	Глоб М	
187	Боднар Ю	
185	Відмова	
175	Відмова	
165	Заскуч	
145	Заріський НМ	
131	Масала В	
98	Кулак МП	
83	Алієва Т П	
78	Рибенюк МТ	
77	Камінська М В	
76	Васильченко З	
70	Фарфакюк М	
67	Кущнік З Є	
58	Казів А	
57	Сва А	
55	Павлюк Н	
53	Коренцовска	

[illegible]