

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 676.30/20.1.3-26 від «19» 08 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ спосар з експлуатації ВБГО Довган Василь Петрович, Гавкалюк Роман Володимирович, Осадчук Іван Іванович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 94: Витвицькою 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витік на шурфовому з'єднанні Ø 20 — 3шт
- 2) Витік на шурфовому з'єднанні Ø 32 — 2шт
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки ліквідовано

Вартість: 24 616 грн. 58 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Довган В.П.

Гавкалюк Р.В.

Осадчук І.І.

З актом ознайомлений:

Гавкалюк Р.В.
О.Зу-

Бордигуцький Т.Б. 354
Фрай С.В. 4369
Засєдлова Т.П. 35
Рудник Т.Р. 12

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
№ ІФФ/100/АТО- 676 .30/20.1.3-26

Адреса будинку: Вул. Витвицького 9

Квартира	Присутній під час проведення ТО	Підпис
134	Андрух У.У.	
132	Гулак Б.В.	
130	Кравченко Р.	
128	Хаврона Н.У.	
129	Залишна Н.П.	
120	Дубров Є.А.	
122	Владика М.	
119	Сенів М.П.	
115	Мурьган М.С.	
117	Волько Н.С.	
112	Франус У.М.	
113	Кузь А.У.	
106	Писар В.В.	
103А	Лугач М.І.	
99	Андрух У.У.	
94	Крицюк Н.В.	
90	Костів М.С.	
89	Дуєнта У.У.	
88	Собо О.Р.	
87	Дубинська У.В.	
85	Варонич М.М.	
84	Відмова!	
79	Оленів О.О.	
76	Гайсон Д.І.	

75 Сініка А.М.
73 Протас Я.М.

- 37 Ладоня Р.А.
41 Грамико О.Р.
56 Стрипа В.Я.
57 Мисив В.И.
104 Федоринин Г.И.
108 Федоринин Г.И.

Шу
Вир
Свет
Игорь