

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 30 .32/20.1.3-26

від « 19 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ адреси з експлуатації ВБГО

Роман Сергій Леонідович, Максим Максим Валерій Вікторович,
Василик Андрій Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 88Б, вул. Висоцького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Кількість витоки не розроблені з'єднання
- 2) Корозія на середньому газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується подеревувати середній газопровід
Систему газопостачання прийнято до експлуатації

Вартість: 7518,78 грн. Сума платежів пошкод. відшкодувань грн. 78 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Василик М.І.
Роман С.Т.
Максим В.В.

З актом ознайомлений:

Дод. 88Б. 16.30 16.36
16.37 16.41 42 16.43

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.08.2016
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.08.2016
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)