

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-683.30/20.1.3-26 від «20» 08 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Фучила Володимир Іванович, Захарко Григорій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Хотинська 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні Ф32 2ЦТ
- 2) Виявлено витік на крані Ф32 на стояку 1 ЦТ.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на різьбовому з'єднанні Ф32-2ЦТ та крані Ф32 на стояку.

Вартість: 59 507 грн. 40 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Фучила В.І.
Захарко Г.В.

[Підпис]

Козак Н.В. 213
Крисюк 212
Семіон 198
Безруцька Г.А. 197

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.08.2026р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.08.2026р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Квартира	ПІБ	Підпис
391	Пентакова Х.О.	
385	Добровільська А.Д.	
373	Кравчук Ю.Я.	
365-6	Шумова Д.В.	
362	Гавриченко М.Я.	
41	Синько Т.Ю.	
40	Мартинів О.	
39	Абажова	
21	Желенчук	
17	Кравчук С.М.	
14	Відмова	
56	Вівтар У.	
101	Томілов С.О.	
86	Берко Ю.В.	
77	Гальченко	
72	Ташук О.В.	
71	Демків В.	
176	Гринішак Г.В.	
257	Пападюк	
305	Андруш І.	
290	Відмова	
325	Чопелюк М.	
327	Горда М.В.	
350	Чупахін Ю.В.	
328	Черпак С.М.	