

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-88.31/20.1.3-26

від «20» серпня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6, вул. Різьвальська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввісний газопровід потребує фарбування
 - 2) ввісний газопровід надмірно нахилений
 - 3) ввісний вихідний доступ до ввісного газопроводу
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати ввісний газопровід в термін одного місяця
- випрямити нахил ввісного газопроводу в термін одного місяця
- забезпечити ввісний доступ до ввісного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Відшкодується через місцеве державне адмін. 03 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олевич Я. В.
Мещеряков О. К.
Чолій Н. Б.

20.08.2026
20.08.2026
20.08.2026

З актом ознайомлений:

Івченко Н. Р. 132
Скандяк З. Б. 120
Реш І. В. 116
Мельник О. Р. 167
Кресин С. Р. 154

20.08.26
20.08.26
20.08.26
20.08.26
20.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)