

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 91 .32/20.1.3-26

від « 20 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Колумійське УЕГГ Системні експлуатації ВБГО

Досю Сергій Геннадійович, електриком Венерій Васильович
Васильчик Дмитрій Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15, вул. М. Карпенків

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) високого тиску на різьбових з'єднаннях
- 2) корозії на фреонному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подірябувати фреонний газопровід
Система газопостачання працює до експлуатації

Вартість: 3527,93 грн. Три тисячі п'ятьсот двадцять сім грн. 93 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 665 1367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Досю СС Венерій Васильчик
Досю Сергій Геннадійович Венерій Васильович Васильчик Дмитрій Іванович
Досю СС Венерій Васильчик

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.08.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.08.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)