

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 92.32/20.1.3-26

від « 20 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ співвирізнякметуобачіт ВБГО

Домо Сергій Петрович, Максимов Вадим Вікторович
Василик Дмитро Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботиз ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 Б, кв. Вітебський майдан

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наблизько 100% не роз'єднаних з'єднань
- 2) корозія на середньому газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано підготувати середній газопровід
Систему газопостачання проекту до експлуатації

Вартість: 3097,69 грн. Три тисячі дев'ятого євро 69 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Василик ст. 102
Домо С.Т.
Максимов В.В.

З актом ознайомлений:

<u>568</u>	<u>кв. 1</u>	<u>кв. 4</u>
<u>кв. 6</u>	<u>кв. 7</u>	<u>кв. 8</u>
<u>кв. 9</u>	<u>кв. 10</u>	<u>кв. 11</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.08.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.08.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)