

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-702.30/20.1.3-26 від « 01 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕІГ слюсар з експлуатації ВБГО Хомик Микола Михайлович,
Гулич Іван Григорович, Онуфрак Максим Тарасович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№58-кз, Мачошівка (с. Мачошівка)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено тік газу з вварів №24; 34, 35;

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійс.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витрати на виконання.

Вартість: 6695 грн. 47 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Хомик М.М.

Гулич І.Г.

Онуфрак М.Т.

Слюсар кв. 58
Хомик М.М. кв. 51
Гулич І.Г. кв. 54
Онуфрак М.Т. кв. 38

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.08.2026 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.08.2026 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

[illegible]