

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 94 .32/20.1.3-26

від « 01 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ співробіт з експлуатації ВБГД

Доме Сергій Петрович, Ілляшенко Валерій Васильович
Восеник Юрій Короткий
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, вул. Ілляшенка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) невчасно виконані на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на фреонному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано підкреслити фреонний газопровід
Систему газопостачання приєднати до експлуатації

Вартість: 6495,22 грн. Ціна має бути згідно з вказівкою п. 2.2 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Восеник А.І.
Ілляшенко В.В.
Домо.С.П.

З актом ознайомлений:

Домо.С.П.
Ілляшенко В.В.
Восеник А.І.
Домо.С.П.
Ілляшенко В.В.
Восеник А.І.
Домо.С.П.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)