

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 95 .32/20.1.3-26

від «01» 09 2026 року

Відповідно до договору від «05.12.2023» року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ симоєри з експлуатації ВБГО
Данил Сергій Рижко, Максим Валерій Мельников
Василий Андрій Корочан

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24, вул. Мельникова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено відсутність на розрахунок з'єднаннях
- 2) корозія на гребені газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подеревину гребені газопроводу
Систему газопостачання приєднати до експлуатації

Вартість: 1899,23 грн. Одне тисяча вісімсот дев'яносто гривень 23 коп. коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Максим Рижко
Василий Корочан
Данил Рижко

827 24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.09.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.09.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)