

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 708.30/20.1.3-26 від « 02 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ слюсар з експлуатації ВБГО Вацеба Юрій Романович,
Довган Василь Петрович, Фучила Володимир Іванович, Захарко Григорій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Буд. Меньшике 10 корпус 4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Враб ф 25-2мм
- 2) Мікротріс зовні ф 25-2мм.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновки підписані.

Вартість: 7044 грн. 48 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вацеба Ю.Р.

Довган В.П.

Фучила В.І.

Захарко Г.В.

[Підпис]
(дата)

Сидорук О.В.
Будебський К.К.
Василь М.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис] 3
[Підпис] 9
[Підпис] 10
[Підпис] 17
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)