

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 96 .32/20.1.3-26

від « 02 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сервіс з експлуатації ВБГО

Домо Сергій Ренкович, Максиміан Венерік Весновскі
Василик Станіслав Ренковскі

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19 В, вул. Св. Євдокимів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витік газу з'єднань

2) корозія на газовій газопроводі

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендуємо порадити газопроводу
система газопостачання приєднана до експлуатації

Вартість: 1549,89 грн. Одн. місце місяць сорок дев'ять зр. 89 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Василик С. С. 5.29.26

Роман С. С.

Масимович В. В.

З актом ознайомлений:

<u>Кв. 5</u>	<u>Кв. 4</u>	<u>Кв. 3</u>	<u>Кв. 2</u>	<u>Кв. 1</u>
<u>С. С.</u>	<u>С. С.</u>	<u>С. С.</u>	<u>С. С.</u>	<u>С. С.</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.09.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.09.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)