

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 97 .32/20.1.3-26

від « 02 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ співесері з експлуатації ВБГО

Доме Сергій Ренатівич, Олександр Валерій Ренатівич
Василий Сергій Ренатівич

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботиз ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 70, вул. Св. Олександра

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ознаки корозії на газовому газопроводі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано підтвердити газовий газопровід
Система газопостачання підлягає до експлуатації

Вартість: 1831,09 грн. Одна тисяча вісімсот тридцять одна грн. 09 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Василий А. С.

З актом ознайомлений:

В. С.

Доме С. Т.

Марселик В. В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.09.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.09.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)