

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО- 74/30/20.1.3-26 від «07» 09 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ слюсар з експлуатації ВБГО Вацеба Юрій Романович, Довган Василь Петрович, Фучила Володимир Іванович, Захарко Григорій Васильович, Осадчук Іван Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №С Урмиш вул Хмелів 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Кран Ø 32-2м
- 2) Мурове з'єдн Ø 32-1м.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновки інформовані

Вартість: 9444 грн. 52 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вацеба Ю.Р.
Довган В.П.
Фучила В.І.
Захарко Г.В.
Осадчук І.І.

[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]

(дата)

Осадчук М. І.
Довган В. П.
Фучила В. І.
Захарко Г. В.
Осадчук І. І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)