

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тлумач

№ ІФФ/100/ЛГО-14.28.1.4/20.1.3-26 від «09» 06 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Тлумачької дільниці слюсаря ВБІО Тикайла Володимира Володимировича, слюсаря АДЕ МВРПГ Верхомиє Ігор Володимировича (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Викликена, 1А За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Видний газопровід потребує фарбування
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виступи керівники. Прогнозний до експлуатації.

Вартість: 8393,15 грн. (вісім тисяч триста дев'яносто три) грн. 15 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця (+380)676488864

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Тикайло В.В.

Верхомиє І.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.06.26
(дата)

З актом ознайомлений.

Кашенко, І.В.

Кісний, І.В.

Костюк, І.В.

Ткачук, І.В.

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

09.06.26р

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)